

Test Report

No. 2002268/IEQ

Date : Oct 31 2007

Page 1 of 2

溢昇兴业电子科技有限公司 中山市城南二路四号二楼

本报告为报告编号2001769/IEQ之中文译本，如与英文版本有任何歧义，皆以英文报告为准

香港通用公证行工作编码： 2209623

1. 介绍

报告2006.11.02 - 11.03采集于SGS(香港)控制室内的空气样品分析结果，该房间安装有型号P-300系列序号: 1045空气净化器。

2. 样品确认及测试要求

SGS 样品编号	样品标记	采样日期	所需测试
A0611007	运行之前	2006.11.02	TBC
A0611025	24小时运行之后	2006.11.03	TBC

TBC - 细菌总数 (Total Bacteria Count)

采样 : SGS执行
采样地点 : SGS(香港) 控制室
样品接收 : 琼脂平板在采样当天由SGS接收；所有采样平板均冷藏于冰盒内。
测试周期 : 2006.11.03-11.07

3. 采样及分析方法 / 4. 测试结果

具体内容请参考随后附页。

代表香港通用公证行签署



王天怡
技术主任

3. 采样及分析方法

3.1 采样

使用 浮游菌空气采样器空气采样器进行采样，其他采样设备如下：

- (a) 琼脂培养基(55mm 皮氏培养皿)
APHA细菌总数平板计数琼脂
- (b) 消毒用乙醇
- (c) 冰盒

3.2 分析方法

琼脂培养基在37℃培养 48小时

4. 测试结果

测试项目	A0611007	A0611025
细菌总数(cfu/m ³)	17	< 3

Note : 1. cfu -菌落形成单位 (colony forming unit)

2. 对于TBC分析，每个样品的空气采样体积是300 L。

*** 报告结束 ***